

POINT DE CONTRÔLE 29f

Le conduit de raccordement de l'appareil dont l'évacuation des produits de combustion est en pression ne possède pas de conduit enveloppe

Cas général :

Ce point de contrôle engendra une anomalie A2 sur la partie neuve et existante.



Commande et saisie
de certificats de conformité gaz
en ligne sur www.copraudit.com

Vous retrouverez l'ensemble des
FICHES GAZ sur notre site internet :
www.copraudit.com